

KOKOUSAIKA	12.11.2009 klo 15.00 – 15.30	
KOKOUSPAIKKA	Tekninen toimisto, Haapajärventie 1	
SAAPUVILLA OLLET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	(x) Salo Jaana, pj (x) Niemi Veikko, vpj (x) Myllymäki Vesa (-) Koponen Markku (-) Kyllönen Ritva (x) Räisänen Juha (x) Autio Kyllikki	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	(-) Puhakka Matti, kh:n edustaja (x) Penttinen Eero, esittelijä (x) Autio Antero, asiantuntija §:t 37	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	(x) Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
ASIAT	37 - 39	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja – aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 12.11.2009. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin: Veikko Niemi ja Juha Räisänen	
PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Jaana Salo	Pöytäkirjanpitäjä Eero Penttinen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsit- telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillam- me	Tarkastusaika 12.11.2009 Allekirjoitukset Veikko Niemi	Juha Räisänen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm 17.11.2009 Virka-asema Kanslisti	Allekirjoitus Arja Saaranen

YMPÄRISTÖLUPA, KPO KIINTEISTÖT OY:N POLTTONESTEEN JAKELUASEMA

Valv.ltk 37 §

KPO-Kiinteistöt Oy hakee ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaista ympäristölupaa polttonesteen jakeluasematoiminnalle Kärsämäen kuntaan osoitteeseen Koulutie 1, 86710 Kärsämäki kortteli 46 tila Niemelä Rno 39:120. Lupahakemuksen mukaan tontille tulee uusi ABC automaattiasema. Asemaan tulee yhden mittarijalan katos kevyelle henkilöautoliikenteelle.

Tontilla on tällä hetkellä toimiva Teboil raskaan liikenteen automaattiasema, joka lopettaa toimintansa vuokrasopimuksen päättyessä 2010. Ympäröivät alueet ovat yleistä tiealuetta ja liikerakennusten korttelialuetta. Alueella on voimassa oleva asemakaava. Korttelin kaavamerkintä on KL-1, joka sallii ajoneuvojen huoltoasematoiminnot. Kohde ei sijaitse yhdyskuntien vedenhankintaan tärkeällä pohjavesialueella eikä muulla suojelualueella.

Uusi polttoaineen jakeluasema on miehittämätön. Asema on avoinna 24 h/vrk. Asemalle nimetään hoitaja, aseman huollosta ja ylläpidosta vastaava henkilö.

Polttonesteiden jakeluasema, jonka polttonesteiden säiliötilavuus on vähintään 10 m³, on ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n kohdan 5 a) mukainen laitos, jolla on oltava ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen ympäristölupa.

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin kohdan 5 a) perusteella lupahakemus käsitellään kunnan valvontalautakunnassa.

Ympäristötarkastaja Antero Autio on laatinut ehdotuksen ympäristölupapäätökseksi, lupapäätösehdotus on liitteenä, Liite 37/1.

Rakennustarkastaja:

Valvontalautakunta myöntää KPO-Kiinteistöt Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan jakeluasematoiminnalle, polttonesteen jakelu seteli- ja korttiautomaatin kautta 24 h/vrk liitteen 37/1 mukaisesti.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

PÄÄTÖSLUETTELOT

Valv.ltk 38 §
kans

Saatetaan valvontalautakunnan tiedoksi seuraavat päätösluettelot:

1. rakennustarkastajien päätösluettelo 2009 §:t 40 – 51

Asiakirjat esitellään kokouksessa.

Rakennustarkastaja:

Lautakunta merkitsee em. päätösluettelon tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

TIEDOKSISAATOT

Valv.ltk 39 §
kans

Lautakunnalle tiedotettavat asiat:

Ympäristötarkastajan lähettämät vuotuisten maa-ainesten ottojen valvontapöytäkirjat:

Särkioja Anne ja Sakari
Kangasharju Tapani x 2
Laitila Aimo x 2
Metsähallitus/kiinteistöpalvelut
Kallinen Kari

Rakennustarkastaja:

Merkitään lautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa:

Pykälät 38, 39

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät

Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (KvesL 26 §):

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax.

Kärsämäen kunta

Valvontalautakunta

Keskuskatu 14

86710 KÄRSÄMÄKI

Sähköposti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi

Telefaksi: (08) 7726 247

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43 4, 3 krs., Vaasa Ma – pe klo 08.00 – 16.15

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus, pykälät 37 Valitusaika 30 päivää

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
 Oulun hallinto-oikeus
 Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
 Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs Oulu Ma – pe klo 08.00 – 16.15
 Sähköposti: oulu.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus, pykälä Valitusaika 30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika
 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Oikaisu- / valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan/ oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Oikaisuvaatimus- / valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös; nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1); nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

PÄÄTÖS

Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2009
Nro 3/2009

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee polttonesteen jakelutoimintaa Kärsämäen kunnassa.

LUVAN HAKIJA

KPO-Kiinteistöt Oy
PL 516
67101 KOKKOLA
Yhteyshenkilö Pertti Virkkala, puh. 040-577 0980

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

KPO-Kiinteistöt Oy hakee ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaista ympäristölupaa polttonesteen jakeluasematoiminnalle Kärsämäen kuntaan osoitteeseen Koulutie 1, 86710 Kärsämäki kortteli 46 tila Niemelä Rno 39:120. Lupahakemuksen mukaan tontille tulee uusi ABC automaattiasema, jossa on yhden mittarijalan katos kevyelle henkilöautoliikenteelle.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Polttonesteiden jakeluasema, jonka polttonesteiden säiliötilavuus on vähintään 10 m³, on ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n kohdan 5 a) mukainen laitos, jolla on oltava ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen ympäristölupa.

VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin kohdan 5 a) perusteella lupahakemus käsitellään kunnan valvontalautakunnassa.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lupahakemus on jätetty lupaviranomaiselle 27.8.2009.

LAITOKSEN SIJAINNIN TILAA

Suunniteltu toiminta sijoittuu Kärsämäen kunnassa osoitteeseen Koulutie 1, 86710 Kärsämäki. Tontilla on tällä hetkellä toimiva Teboil raskaan liikenteen automaattiasema, joka lopettaa toimintansa vuokrasopimuksen päättyessä 2010. Ympäröivät alueet ovat yleistä tiealuetta ja liikerakennusten korttelialuetta. Alueella on voimassa oleva asemakaava. Korttelin kaavamerkintä on KL-1, joka sallii ajoneuvojen huoltoasematoiminnot. Kohde ei sijaitse yhdyskuntien vedenhankintaan tärkeällä pohjavesialueella eikä muullakaan suojelualueella.

HAKIJAN ILMOITTAMA TOIMINTA

Kyseessä on miehittämätön polttoaineen jakeluasema. Asema on avoinna 24 h/vrk. Asemalle nimetään hoitaja, aseman huollosta ja ylläpidosta vastaava henkilö.

Polttoainesäiliöt ovat teräksisiä kaksivaippasäiliöitä standardin SFS-EN 12285-1 mukaisia ja ne varustetaan välitilan vuodon- ja pinnanmittausjärjestelmällä. Täyttöputket varustetaan ylitäytönestimillä. Polttoaineputket asennetaan standardin SFS 3352 ja Kauppa ja teollisuusministeriön päätöksen nro 415/98 mukaan. Kaikki aseman tekniikka asennetaan edellä mainittujen määräysten mukaan. Aseman kaikki hälytykset kytetään jatkuvan valvonnan piiriin.

Toiminta on bensiinin ja dieselin jakelua. Uusissa maanalaisissa säiliöissä varastoidaan bensiiniä 95E 30 m³, bensiiniä 98E 10 m³ ja dieseliä 20 m³. Asemalla tankkaavat pääasiassa henkilöautot. Asema ei ole tarkoitettu raskaalle ammattiautoliikenteelle. Tekniikka on helposti muunnettavissa biopolttoaineen jakelutoimintaa varten lähitulevaisuudessa.

Täyttöpaikan ja jakelualueen vedet johdetaan hiekanerotuskaivojen kautta öljynerottimeen, näytteenottokaivoon ja siitä edelleen tontin sadevesijärjestelmään. Katosten puhtaat sadevedet viemäroidään erotinta kuormittamatta tontin sadevesijärjestelmään erikoissuunnitelman mukaan.

Uusi asema ja polttoaineen jakelutekniikka rakennetaan käyttäen parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

YMPÄRISTÖKUORMITUS

Päästöt vesistöön ja viemäriin

Jakeluasemalla ei synny päästöjä vesistöön eikä viemäriin.

Päästöt ilmaan

Mahdollinen päästölähde voi olla maanalaisten säiliöiden ilmaputket ja polttonesteen jakelulaitteet. Päästöjä ei sanottavammin synny, koska jakeluasemalla toteutetaan bensiinihöyryjen talteenotto, vaiheet 1 ja 2. Toiminta ei merkittävästi lisää alueen päästöjä, vaan tarjoaa mahdollisuuden tankata ABC-automaattiasemalla. Nykyinen liikenne muodostaa alueen pääsiallisen päästölähteen.

Päästöt maaperään ja pohjaveteen

Päästöt maaperään estetään jakelualueen ja täyttöpaikan tiiviillä päällysteellä. Jakelualueen ja täyttöpaikan pinnoitteen alle asennetaan HDPE-muovikalvo, jonka päälle valuu vesi ja muut nesteet viemäroidään hiekanerotuskaivojen ja öljyn- ja bensiininerotimen kautta sulkun- ja näytteenottokaivoon, josta edelleen sadevesiviemäriin. Kalvon alapuolinen maa-aines varustetaan salaojaputkella, joka yhdistetään erotinlaitteisiin.

Melupäästöt ja tärinä

Hakijan mukaan toiminta ei lisää merkittävästi alueen liikennettä eikä melua.

Syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet

Mittarikentällä on roska-astia, joka tyhjenetään säännöllisesti ja jäte kuljetetaan asemalta jätehuoltoliikkeen toimesta. Öljyn- ja hiekanerottimen sakka ja jäte toimitetaan Ekokemille hävitettäväksi. Erottimet tarkistetaan vähintään kaksi vuodessa ja tyhjenetään vähintään kerran vuodessa, aina öljytilan täytyessä. Öljynerottimessa on automaattinen täyttymisen ilmoittava hälytysjärjestelmä..

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla 9.9.-9.10.2009 välisenä aikana. Hakemusasiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävinä kunnantoimistossa. Hakemuksesta on ympäristösuojelulain 38 §:n mukaisesti erikseen tiedotettu asianosaisille.

Lausunnot

Lausuntoja ei ole pyydetty.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia tai mielipiteitä ei ole tullut.

VALVONTALAUTAKUNNAN RATKAISU

Valvontalautakunta myöntää KPO-Kiinteistöt Oy:lle ympäristösuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan jakeluasematoiminnalle, polttonesteen jakelu seteli- ja korttiautomaatin kautta 24 h/vrk.

Otettaessa huomioon tässä ympäristöluvassa annetut määräykset ja niiden perustelut katsoo valvontalautakunta toiminnan täyttävän ympäristösuojelulain sekä sen nojalla annettujen säädösten toiminnalle asettamat vaatimukset. Toiminnasta ei katsota aiheutuvan naapureille kohtuutonta rasitusta.

Lupamääräykset

1. Kaikessa laitoksen toiminnassa on ennalta ehkäistävä maaperän, pohjaveden ja muun ympäristön saastumista ja likaantumista. Polttonesteiden automaattiasemalle on nimettävä vastaava hoitaja, joka vastaa toiminnan ja päästöjen tarkkailusta. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava valvontalautakunnalle. Myös hoitajan vaihtumisesta on ilmoitettava (YSL 2, 4, 5, 7, 8, 46 §).
2. Laitoksen jätehuollossa on noudatettava, mitä Kärämäen kunnan jätehuoltomääräyksissä on säädetty (YSL 45 §, JL 17 §).
3. Öljynerotin on mitoitettava vähintään Suomen rakentamismääräyskokoelman D1; kiinteistöjen vesi- ja viemärlaitteistot, määräykset ja ohjeet 1987, vaatimusten mukaan (YSL 43 §).
4. Öljynerottimien reaaliaikainen hälytys on ohjattava ympärivuorokautiseen valvontaan (YSL 5, 43 §).
5. Öljynerotuskaivojen kuntoa tulee tarkkailla ja toiminnasta tulee pitää kirjaa, johon on merkittävä tarkkailutoimet, öljynerottimien tyhjennykset, jätemäärät, tyhjennyksen suorittaja sekä ongelmajätteen toimituspaikka. Kirjanpitoon on liitettävä tiedot häiriöistä ja onnettomuustilanteista. Tiedot on pyydettyessä esitettävä valvontaviranomaiselle (YSL 5, 43, 45, 46 §, JL 4, 6, 15, 51 §).

6. Öljynerotuskaivon pintaöljy ja pohjaliete on poistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Tyhjennykset saa tehdä vain asianmukaisen luvan omaava toiminnanharjoittaja. Pintaöljyt ja lietteet on toimitettava asianmukaiseen ongelmajätteen vastaanottoaikaan (YSL 43 §, JL 15, 17 §, JA 3a, 5 §).
7. Jakelualueen ja säiliön täyttöpaikan pintavedet tulee johtaa hiekan ja öljynerottimen kautta sulku- ja näytteenottoaikaan, josta edelleen sadevesiviemäriin (YSL 4 §).
8. Polttonestesäiliön sisällön määrää on tarkkailtava polttonesteiden kulutusta seuraamalla ja mittauksin mahdollisten säiliö- ja putkivuotojen toteutukseksi. Seurannasta on pidettävä kirjaa. Tiedot on pyydettyessä esitettävä valvontaviranomaiselle (YSL 4, 5, 43 §).
9. Säiliöt tulee tarkastaa aina korjaustöiden yhteydessä, kuitenkin vähintään 10 vuoden välein ja tarkastusten pöytäkirja tulee toimittaa palopäällikölle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle (YSL 7, 42, 43 §).
10. Toiminnanharjoittajan tulee laatia kirjalliset toimintaohjeet poikkeustilanteita varten (YSL 43 §).
11. Jos maahan tai pohjaveteen joutuu polttonesteitä onnettomuuden, poikkeuksellisen tilanteen tai niihin rinnastettavan syyn vuoksi, on asiasta ilmoitettava välittömästi Jokilaaksojen Pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (YSL 7, 8, 76 §, YSA 30 §).
12. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle (YSL 81 §, YSA 30 §).
13. Toiminnanharjoittajan on ennen toiminnan lopettamista esitettävä suunnitelma toimista, joilla alue kunnostetaan sen hetkisten lakien, muiden säännösten ja ohjeiden mukaisesti (YSL 43, 90 §)

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Ympäristönsuojeluviranomaisen mielestä KPO-Kiinteistöt Oy:n lupahakemus polttoaineen jakeluasemalle toteutettuna lupahakemuksen ja edellä esitettyjen lupaehtojen mukaisesti täyttää ympäristönsuojelulain 42 §:ssä esitetyt vaatimukset ympäristöluvan myöntämiseksi.

Hakemuksessa esitetyt toimet ovat KTM:n päätöksen 415/1998 ja voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisia. Jakeluaseman sijoituspaikkaa voidaan pitää toimintaan soveliaana.

Polttonesteiden jakeluaseman käyttöön sekä jätehuollon järjestämiseen liittyvät lupamääräykset ovat tarpeen, jotta laitoksen toiminnasta aiheutuva ympäristökuormitus voidaan minimoida ja mahdolliset ympäristöhaitat ennaltaehkäistä.

Jakeluaseman vastaavan hoitajan nimeäminen sekä kirjanpitoa ja erilaisten muutosten ilmoittamista koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan kannalta.

Öljynerottimen toimivuuden seuranta edellyttää hälytyksen nopeaa havaitsemista. Öljynerottimen toiminnan sekä polttoainesäiliöiden kunnan tarkkailulla estetään maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantuminen.

Kirjanpitoa ja erilaisten muutosten ilmoittamista koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan kannalta.

Ongelmajätteen asianmukainen hävittäminen edellyttää käsittelyä laitoksessa, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa ongelmajätteen loppukäsittelyyn.

Poikkeuksellisiin tilanteisiin ja vahinkoihin varautumisella voidaan ehkäistä ja vähentää onnettomuuksista aiheutuvia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Samoin ilmoittaminen häiriötilanteista valvontaviranomaisille on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten valitusten käsittelemiseksi.

Tiedot laitoksen toiminnassa tapahtuvista muutoksista ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ovat tarpeen valvonnan kannalta.

Toiminnan lopettamisen jälkeinen selvitysvelvollisuus on tarpeen maaperän pilaantumisen selvittämiseksi ja estämiseksi.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 2, 4, 5, 7, 21-23, 28, 31, 35-38, 41-43, 45, 46, 52-57, 75, 76, 81, 96, 97 ja 105 §

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7-10, 15-19, 36 ja 37 §

Jätelaki (1072/1993, muutos 91/2000) 4, 6, 15, 17 ja 51 §

Jäteasetus (1390/1993, muutos 171/2000) 3a ja 5 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920, muutos 4.2.2000/90): 17 ja 18 §

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään 31.12.2019 mennessä.

Mikäli laitoksen toiminta tätä aikaisemmin olennaisesti muuttuu, on haettava uusi ympäristölupa. Tämä lupapäätös on voimassa kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen valmistelija on ympäristötarkastaja Antero Autio.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄÄMINEN

Tästä päätöksestä peritään maksua 672,75 e.

Maksu perustuu Kärämäen kunnanvaltuuston 18.12.2000 §:ssä 68 hyväksymään Kärämäen kunnan Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

LUPAPÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN

Ympäristölupaviranomainen antaa päätöksen ja tiedottaa siitä, niin kuin ympäristönsuojelulain 53 ja 54 §:ssä säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

JAKELU

Päätös
Hakijalle

Jäljennös maksutta

VALITUSOSOITUS

Ympäristölupaviraston, alueellisen ympäristökeskuksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksiin, jotka perustuvat ympäristönsuojelulakiin, haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitus toimitetaan luvan käsitelleelle ja päätöksen antaneelle viranomaiselle. Kyseinen lupavirasto toimittaa valituksen eteenpäin.

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on toimitettava liitteineen valitusajan kuluessa Käsämäen kunnan Valvontalautakunnalle.

Valitusaika

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valituspäivää laskettaessa ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993, muut. 110/2000) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Kärsämäen valvontalautakunnan yhteystiedot:

Postiosoite:

Kärsämäen kunta, Valvontalautakunta Keskuskatu 14, 86710 KÄRSÄMÄKI

Käyntiosoite: Haapajärventie 1, 86710 KÄRSÄMÄKI

Aukioloaika: 9.00 - 15.00

Puhelin: 08-77 26 311

Telekopio: 08-77 26 247